

## Extracteurs

$P \leq 30W$

Deco



Design



Mono



<b>Exigence de performance énergétique</b>	Hors du domaine d'application du règlement « groupes de ventilation ».
<b>Exigence de moyen</b>	Hors du domaine d'application du règlement « groupes de ventilation ».
<b>Exigence de performance acoustique</b>	Hors du domaine d'application du règlement « groupes de ventilation ».
<b>Exigence documentaire</b>	<p><b>Obligation du fabricant sur la documentation technique et le site web du fabricant :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informations techniques à fournir (SEC, débit maximal à la pression la plus basse possible à choisir dans la plage de débit 10/20/30/50/100/200/250, puissance au débit max, la différence de pression...).</li> <li>• Instructions en vue de l'installation de grilles dans la façade.</li> <li>• La sensibilité du flux d'air aux variations de pressions de +20 et -20 Pa.</li> </ul>

# Ventilateurs de conduits

## Ventilateurs de conduits

VC



Helica



In line



<b>Exigence de performance énergétique</b>	Hors du domaine d'application du règlement « groupes de ventilation ».
<b>Exigence de moyen</b>	Hors du domaine d'application du règlement « groupes de ventilation ».
<b>Exigence de performance acoustique</b>	Hors du domaine d'application du règlement « groupes de ventilation ».
<b>Exigence documentaire</b>	Hors du domaine d'application du règlement « groupes de ventilation ».