

AFNOR CERTIFICATION

93571 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX - Tél.: 01 41 62 76 60



92038 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Tél. : 01.47.17.64.85
Fax : 01.47.17.62.45



ADMISSION A LA MARQUE NF

Décision n°04.015 du 25/08/2004

VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE

Cette décision annule toute décision antérieure.

Cette décision atteste que le produit désigné et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication ont été évalués conformément au règlement particulier de l'application NF/VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE (NF 205).

Société : **ALDES AERAULIQUE**
Siège social : **20 Bd Joliot-Curie**
69694 VENISSIEUX CEDEX
FRANCE

Usine : **ALDES AERAULIQUE**
205 AVENUE FRANCIS DE PRESSENSE
69694 VENISSIEUX CEDEX
FRANCE

est autorisée à apposer la marque NF/VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE, en application des règles générales de la marque NF et du règlement particulier de l'application NF/VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE (NF 205) pour le produit suivant :

DESIGNATION COMMERCIALE

N° ATITA : BA 018

Marque : **ALDES**
Modèle : **Sékoia**

Nombre de piquage cuisine : **1**
Nombre de piquage sanitaire 15 m³/h : **2**
Nombre de piquage sanitaire 30 m³/h : **2**

DESCRIPTION TECHNIQUE

Type de produit : **Groupe de ventilation simple flux, auto-réglable, pour l'habitat individuel**

Tension	Fréquence	Intensité	Puissance max. /pondérée	Condensateurs
230 V	50 Hz	0,24 A / 0,37 A	85 W / -	2 µF / 3,7 µF

Caractéristiques aérauliques certifiées :

Allure	Débits d'air extrait (m ³ /h)				
	Bouche cuisine	Bouche sanitaire 15 m ³ /h		Bouche sanitaire 30 m ³ /h	
		N°1	N°2	N°1	N°2
Petite Vitesse	45	13	13	26	26
Grande Vitesse	135	15	15	30	30

Puissance électrique consommée : **≤ 35 W-Th-C**

Caractéristique acoustique certifiée :

Niveau de puissance acoustique en petite vitesse à la bouche cuisine : **≤ 36 dB(A)**

La durée de validité de cette décision est annuelle sous réserve du résultat des contrôles effectués par AFNOR CERTIFICATION qui peut prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au règlement particulier de l'application NF/VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE (NF 205).



Le Directeur

Bernard FRANCOIS



Le Directeur Exécutif

Jacques BESLIN