



Certificat

Certificate

NF537 - DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) / DISPOSITIFS DE COMMANDE (DC)

Nature et date de la décision
EXTENSION
N° 26/08.08 du 09/03/2018

La Société : ALDES AERAULIQUE
20, Boulevard Joliot Curie
69694 VENISSIEUX

DATE DE FIN DE VALIDITE
07/03/2021

Titulaire numéro : 26

Usine : 69694 - VENISSIEUX

est autorisée à apposer la marque NF sur les produits suivants, selon les conditions définies dans le référentiel de certification de l'application NF précisée ci-dessus :

IDENTIFICATION DES PRODUITS		
Type de produit	VOLET DE TRANSFERT	
Famille	VOLET A GUILLOTINE	
Gamme	E60 pour références GDF 1/A et GDF 2/A montés sans contre cadre E30 pour références GDF 1/A et GDF 2/A montés avec contre cadre	E60 pour référence GDF 1/E monté sans contre cadre
Référence commerciale	GDF 1/A GDF 2/A	GDF 1/E



Certificat

Certificate

NF537 - DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) / DISPOSITIFS DE COMMANDE (DC)

EXTENSION

Numéro du certificat : 26/08.08 du 09/03/2018

CARACTERISTIQUES CERTIFIEES COMMUNES A TOUS LES TYPES DE PRODUITS	
Mode de fonctionnement	A énergie intrinsèque
Mode de commande	Autocommande par déclencheur thermique taré à $70^{\circ}\text{C} \pm 7^{\circ}\text{C}$
Fonction supplémentaire	Contacts de positions supplémentaires Autres déclencheurs thermiques Autres fonctions
Produit modulaire	NON
Liste des modules	/

CLASSEMENT DE RESISTANCE AU FEU	
Degré de résistance au feu en fonction du support d'installation	E60 pour références GDF 1/A et GDF 2/A montés sans contre cadre E30 pour références GDF 1/A et GDF 2/A montés avec contre cadre E60 pour référence GDF 1/E
Grille	Sans grille de protection
Sens du feu	Feu côté opposé au mécanisme
Sens de circulation de l'air	Sur la face arrière
Sens de montage	Axe de lame vertical
Endurance	Après 150 cycles d'endurance, les caractéristiques des produits sont restées dans les valeurs limites déclarées.
Surface libre en dm ² :	$[(X \times Y) / 10000] - 0,65$ pour GDF 1/A et GDF 1/E $[(X \times Y) / 10000] - 0,65$ for GDF 1/A et GDF 1/E $[X \times (Y - 5) / 10000] - 0,65$ pour GDF 2/A $[X \times (Y - 5) / 10000] - 0,65$ for GDF 2/A
Dimensions avec : X = Largeur d'encastrement du volet en mm Y = Hauteur d'encastrement du volet en mm	pour GDF 1/E : $250 \leq X \leq 800$ et $250 \leq Y \leq 800$ pour GDF 1/A : $650 \leq X \leq 800$ et $300 \leq Y \leq 800$ pour GDF 2/A : $250 \leq X \leq 600$ et $250 \leq Y \leq 600$

CARACTERISTIQUES CERTIFIEES SPECIFIQUES AUX TYPES DE PRODUITS	
Volet de transfert	
Interdiction :	
- Le réarmement à distance est interdit	
Options de sécurité :	
- contact de position de sécurité (fin de course)	
- contact de position d'attente (début de course)	



Certificat

Certificate

NF537 - DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) / DISPOSITIFS DE COMMANDE (DC)

EXTENSION

Numéro du certificat : 26/08.08 du 09/03/2018

Ce certificat dispense le titulaire, pour les produits visés ci-dessus, de la présentation des procès-verbaux de conformité

-à la norme NF S61-937-1 de décembre 2003 et NF S61-937-10 de mars 2012 (aptitude à l'emploi),

-à l'arrêté du 22 mars 2004 modifié le 14 mars 2011 (résistance au feu).

Toutefois, la mise en œuvre des produits doit respecter les spécifications reprises dans la notice technique de montage soit livrée avec le produit soit disponible auprès du titulaire.

La conformité à l'annexe ZA de la norme NF EN 12101-8 : 2011 est attestée par le marquage CE apposé sur le produit conformément au règlement Produits de Construction (EU) n° 305/2011.

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat atteste :

- que les produits désignés sont certifiés conformes à la norme NF S61-937-1 de décembre 2003 et NF S61-937-10 de mars 2012, à l'arrêté du 22 mars 2004 modifié et aux spécifications complémentaires citées dans le référentiel de certification NF 264,

- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF 264.

Il n'engage en aucun cas AFNOR Certification quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle les produits objets de ce certificat seront utilisés.

Ce certificat NF est valable jusqu'au 07/03/2021 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF 264.

Directeur Général
Franck LEBEUGLE